

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρίνιση ερωτημάτων εταιρειών «Υδραυλίες ΕΠΕ» & «Ολύμπιος Εμπορική ΑΕΕ» αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές

Ερώτηση 1- Υδραυλίες

Στην σελίδα 2 των τεχνικών προδιαγραφών άρθρο 1.6 σημείο Z, ζητάτε να υποβληθεί επί ποινή αποκλεισμού, τιμοκατάλογος ανταλλακτικών στις τιμές του οποίου θα προσφερθεί σταθερή έκπτωση. Λόγω του ότι απαγορεύεται από την νομοθεσία η ύπαρξη τιμοκαταλόγου ή τιμών οπουδήποτε μέσα σε μια προσφορά πλην του φάκελου της οικονομικής προσφοράς θα θέλαμε να διευκρινιστεί αν θέλετε το συγκεκριμένο έγγραφο να υποβληθεί στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς.

Απάντηση

Να υποβληθεί το συγκεκριμένο έγγραφο στον φάκελο της οικονομικής προσφοράς, όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

Ερώτηση 2 - Υδραυλίες

Στην σελίδα 9 των τεχνικών προδιαγραφών στο άρθρο 2 ζητάτε το μήκος του σώματος των μετρητών 1'', από άκρη σε άκρη να είναι 165mm ενώ στο υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς καθώς και στον προϋπολογισμό του διαγωνισμού στις σελίδες 16 και 15 αντίστοιχα ζητάτε το μήκος να είναι 260mm. Παρακαλώ πολύ να μας διευκρινιστεί ποιο από τα δύο ισχύει.

Απάντηση

Το μήκος του σώματος των μετρητών 1'', από άκρη σε άκρη να είναι 260mm

Ερώτηση 3 - Ολύμπιος

...παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε το υλικό κατασκευής των καλυμμάτων των ζητούμενων υδρομετρητών (ονομαστικής διαμέτρου ½'' και 1''). Συγκεκριμένα παρακαλούμε όπως αποσαφηνίσετε αν το κάλυμμα των υδρομετρητών είναι πλαστικό (όπως αναφέρεται σε διάφορα σημεία στην Τεχνική περιγραφή) ή είναι από κράμα ορείχαλκου (όπως αναφέρεται στις σελίδες 4 και 10 της τεχνικής περιγραφής στις αντίστοιχες ενότητες 5(ΥΛΙΚΑ-ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ) ΣΤΗΝ 2^η γραμμή αυτών.

Απάντηση

Το υλικό κατασκευής των καλυμμάτων των ζητούμενων υδρομετρητών (ονομαστικής διαμέτρου ½'' και 1'') θα είναι πλαστικό.



Πλάστη τα βράδια
σταθμένα - σταθμένα

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΗΣ ΔΕΥΑΜ**

ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ